TermoPasty®
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski
ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, tel. 86 274 13 42
info@termopasty.pl, www.termopasty.pl

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Тестер датчиков

Товар предназначен для тестирования детекторов оксида углерода, а также датчиков табачного дыма. Делает возможной простую и быструю проверку правильности работы датчика CO. Не приводит к коррозии элементов из искусственных материалов, не оставляет пятен, а также не загрязняет элементы датчика. Товар полностью безопасен. При использовании в соответствии с рекомендациями не угрожает здоровью людей и домашних животных. Время проведения пробы около 2-3 минут.

Физико-химические свойства	
Состояние материи	газ
Цвет	бесцветный
Запах	неопределенный
Давление заполнения при 15°C	200,0 bar-g
Давление заполнения при 15°C	203,943 kg/cm^2
Содержание при 0°C, 1013 mbar	8,921 Nm^3

Рекомендуется для:

- технических служб,
- предприятий связанных с обслуживанием дымоходов, фирм занимающихся продажей и монтажом детекторов оксида углерода,
- частных лиц, имеющих датчики угарного газа.

Порядок выполнения проверки датчика угарного газа:

Поместить датчик CO в герметичном целлофановом пакете. Затянуть пакет, оставив сантиметровое отверстие, через которое можно вставить подготовленную капиллярную трубку. Не удалять воздуха из пакета. Распылить препарат в течение 3 секунд, затем извлечь трубку из пакета и быстро затянуть пакет до герметичности. Сигнал тревоги датчика должен сработать до истечения 3 мин. Если сигнал датчика не срабатывает, следует повторить тест через 15 минут. Если после очередного теста датчик не сработал, следует заменить прибор на новый.

Одной упаковки хватает примерно на 7 тестов.

Контроль датчиков должен проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев.

Способ выполнения теста датчика сигаретного дыма:

Направить капиллярную трубку в направлении камеры датчика, соблюдая расстояние 3-5 см. Нажать на распылитель в течение примерно 1 с. Сигнализация датчика должна включиться в течение нескольких секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: Продукт служит для обнаружения дефектов электрических цепей и звуковой сигнализации.

Упаковка:

Емкость	Тип упаковки	Групповая упаковка	Код товара
400 ml	аэрозоль	12	ART.AGT-212

Складирование:

Беречь от солнечных лучей. Хранить в хорошо проветриваемом месте. Температура хранения и применения: от -10 до 50°C; при нагреве существует опасность взрыва.

Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют настоящему состоянию наших знаний. Они описывают типичные свойства и области применения изделия. Однако, в обязанности пользователя входит проверка пригодности этого продукта для конкретного применения. Мы не можем взять на себя ответственность за полученный результат из-за того, что условия применения.